

WW Langscheid-Betriebsdaten						
Bezeichnung: WW+Name	Einbau Pumpe	Hersteller/ Fabrikat	H _F m	Q _F m³/h	Pe kW	Bemerkung
Langscheid (--> Talsperre Sorpesee)						
Rohwasserpumpwerk Talsperre Sorpesee:						
Rohwasserpumpe	08/20	Oddesse UWMP po-ss-270-2/10.1	42	250	37,5	Betrieb über FU
	12/20	Oddesse UWMP po-ss-270-2/10.1	42	250	37,5	Ersatzpumpe
Langscheid (--> Wasserwerk Langscheid)						
Reinwasserpumpwerk:						
Netz / HB Langscheid	2017	Ritz HP 40-155.1/4A (4540/4)	119,6	26	15,0	
Netz / HB Langscheid	2017	Ritz HP 40-155.1/4A (4540/4)	119,6	26	15,0	
Netz / HB Langscheid	-	-	129,6	49	30,0	Parallelbetrieb
HB Kaiserhöhe	2018	Lowara MP 65 B / 02	84	115	33,0	
HB Kaiserhöhe	2018	Lowara MP 65 B / 02	84	115	33,0	
HB Kaiserhöhe	2018	Lowara MP 65 B / 02	84	115	33,0	
HB Kaiserhöhe	-	-	94	203	64,0	Parallelb. (1+2 / 1+3 / 2+3)
HB Kaiserhöhe	-	-	100	250	90,0	Parallelb. (1+2+3)
Spülwasserpumpe DF	1976	Ritz	20	210	20,0	eingedrosselt auf 200 m³/h
Spülwasserpumpe DF	1976	Ritz	20	210	20,0	eingedrosselt auf 200 m³/h
UF-Anlage:						
Beschickungspumpe	03/01	Ritz 65-160.2/B	29	65	11,0	Motorenwechsel 13.06.13 von 15 KW auf 11 KW 2-Pol IE2 Ersatzpumpe
Beschickungspumpe	03/01	Ritz 65-160.2/B	bis	bis	11,0	
Beschickungspumpe	05/19	Ritz 65-160.2/B	27	85	11,0	
Beschickungspumpe	03/01	Ritz 65-160.2/B			11,0	
Spülwasserpumpe	03/01	150-315/S+37/435	31,8	245	37,0	
Spülwasserpumpe	03/01	150-315/S+37/436	31,8	245	37,0	
Neutralisierungspumpe	03/01	Ritz 40-160/E+3/2	22	34	3,0	